



УТВЕРЖДАЮ

Отдел документального и кадрового обеспечения

Руководитель межведомственной рабочей группы

подпись

/Инченков В.С./

Ф.И.О.

« 25 » 01

2021 год

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта о его доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения

№ 1 от "25" января 2021 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Заплавное муниципального района Борский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446667, Самарская область, Борский район, с. Заплавное, ул. Любимовка, д.25а, тел./факс 8(84667) 2-76-42, e-mail: zaplav_sch@samara.edu.ru, Самбольский Иван Леонидович, директор школы

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта село Заплавное
2. Ведомственная принадлежность министерство образования и науки Самарской области, министерство имущественных отношений Самарской области
3. Вид деятельности образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)
5. Объем предоставляемых услуг 78/211
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта отдельно стоящее, 1 этаж, базовый материал несущих конструкций: кирпич, материал лестниц: бетон
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))
7. Количество и назначение входов 1 (центральный), 3 (запасных)
8. Год постройки 1968 год
9. Год последней реконструкции -

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	нет		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	нет		
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	нет	съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	поручни на пандусах	нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)

1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)

	Ширина прохода, калитки	> = 1,2 м	калитка – 3 шт. 1 – 1,0 м. 2 – 1,2 м 3 – 1,2 м	К	Замена калитки на главном входе	
	Информация об объекте	отсутствует	отсутствует	К, О	установка	

1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)

	Указатели направления движения	наличие	отсутствует	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	> = 2,0 м	5 м.	К		не требуется
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой	> = 1,2 м	5 м.	К		не требуется

	видимости					
	Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м	5 м	К		не требуется
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	отсутствует	С		не требуется
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	отсутствует	С		не требуется
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	отсутствует	С		не требуется
	Ширина тактильной полосы	0,5 - 0,6 м	отсутствует	С		не требуется
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	отсутствует	К, С, О		не требуется
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	отсутствует	К, С, О		не требуется
	Места отдыха <*>	наличие	отсутствует	К, О		не требуется

1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)

	Расстояние до входа в здание	<= 50 м	50 м	К, О		
	Количество машиномест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	отсутствует	К	создание	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	отсутствует	К	создание	

1.4. Открытая лестница – отсутствует (не требуется)

Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м		О, С		
Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней		О, С		
Единообразная геометрия ступеней	наличие		О, С		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		
Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3 - 0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м		С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		
расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м		О, С		
высота поручней	0,9 м		О		
нетравмирующие завершения поручней	наличие		О		
завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		

1.5. Пандус на рельефе отсутствует (не требуется)

Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		
завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		К		
в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
промежуточная площадка при	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		

	прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)					
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		К, О		

2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)

2.1. Крыльцо или входная площадка

	Высота площадки	м	1,1 м	К, О, С		не требуется
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	1,88*3,4 м	О, С		не требуется
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	нет	К	установка	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	0,74 м	К		не требуется
	Навес	наличие	наличие	К, О, С, Г		не требуется
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	наличие	К, О, С, Г		не требуется
	Информация об объекте	наличие	отсутствует	К	установка	
	Система вызова помощи	наличие	отсутствует	К, С	установка	

2.2. Лестница наружная

	Нескользящее покрытие	наличие	наличие	О, С		не требуется
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	отсутствует	С	установка	
	Ширина тактильной полосы перед	0,3 - 0,5 м	отсутствует	С	установка	

	лестничным маршем					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С		не требуется
	высота поручней	0,9 м	0,74 м	О, С		не требуется
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	отсутствует	О, С	установка	
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м <***>	наличие	отсутствует	О, С	установка	

2.3. Пандус наружный

	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	отсутствует	К	установка	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	отсутствует	К	установка	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	отсутствует	К	установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:		отсутствует		установка	
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при	$\geq 1,5$ м		К		

	высоте пандуса более 0,8 м)					
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О	установка	
	Нескользящее покрытие	наличие		К, О	установка	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие		К		не требуется
	Звуковой маяк у входа <*>	наличие		С	установка	
	Световой маяк у входа <*>	наличие		Г	установка	

2.4. Тамбур

	Габариты (глубина x ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м, при реконструкции - $(1,5 - 1,8) \times 2$ м	1,77*1,73	К		не требуется
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	наличие (Р),	К, О		
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции - $\geq 0,9$ м	1,32	К, О		не требуется
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента - $< 0,014$ м, общая высота - $\leq 0,028$ м	0,04 0,04 0,08	К	реконструкция	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	отсутствует	С	установка	

3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

3.1. Лестница на уровень 1-го этажа отсутствует (не требуется)

	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к	наличие		О, С		

	стенам, высотой не менее 0,02 м					
	Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		
	на высоте	0,9 м		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа – отсутствует (не требуется)						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие		К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	стационарный	наличие		К		
	мобильный	наличие		К		
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	3,3	К		не требуется
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	2*2	К		не требуется
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	отсутствует	К, О		не требуется
	Указатели направления движения, входа,	наличие	отсутствует	К, Г	установка	

	выхода					
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	отсутствует	К, Г	установка	
	Речевые информаторы и маяки <*>	наличие	отсутствует	С	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <*>	наличие	отсутствует	Г	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы <*>	наличие	отсутствует	Г	установка	
	Тактильная схема	наличие	отсутствует	С	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):		отсутствует			не требуется
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м	> = 1 на этаж		О		
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	> = 1 на этаж		К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	< = 0,1 м		С		
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м		С	установка	
	Опорные устройства	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	Контрастная маркировка дверных проемов <*>	наличие	отсутствует	С	установка	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) - отсутствует (не требуется)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Контрастная маркировка	наличие		С		
	Поручни с двух	наличие		О		

	сторон на лестнице:					
	на высоте	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие		О		
3.5. Пандус внутренний на этаже – отсутствует (не требуется)						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) – отсутствует (не требуется)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м		С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м		С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие		О, С		
	на высоте	0,9 м		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	$\geq 0,3$ м		О, С		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие		С		

	Указатели номера этажа на поручне тактильные <*>	наличие		С		
	Лестница N ____ (вкладка при наличии других лестниц)					
3.7. Лифт пассажирский – отсутствует (не требуется)						
	Кабина:					
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве - $\geq 1,5 \times 1,7$ м, для действующих объектов - $\geq 1,1 \times 1,4$ м		К		
	ширина дверного проема	при новом строительстве - $\geq 0,95$ м, для действующих объектов - $\geq 0,8$ м		К		
	Зеркало <*>	наличие		К		
	Поручни <*>	наличие		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта <*>	наличие		Г, С		
	Знак доступности	наличие		К		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие		С		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие		С		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок - отсутствует (не требуется)						
	Высота рабочей поверхности	0,8 - 1,1 м	отсутствует	К	не требуется	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,2$ м	отсутствует	К	не требуется	
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
4.2. Обслуживание в кабинете N 2,4,5,6,7,8,9,10,11						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	1,2	К		
	Высота порога	отсутствие	отсутствует	К, О		
	Информация тактильная	наличие	отсутствует	С	установка	

	Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	не требуется	
	размещение на высоте <*>	<= 1,8 м	отсутствует	К	не требуется	
	высота прописных букв <*>	> = 0,025 м	отсутствует	С	не требуется	
	Габариты зоны сидения (глубина)	> = 1,2 м	отсутствует	О	не требуется	
	Зона для кресла-коляски	> = 1,5 x 1,5 м	отсутствует	К	не требуется	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	наличие	К, О		не требуется
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет N _____ - отсутствует (не требуется)						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	> = 1,2 м		К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
4.4. Кабина индивидуального обслуживания N _____ (примерочная, переговорная, cabina телефона) - отсутствует (не требуется)						
	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м		К		
	Место для сидения <*>	наличие		О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <*>	наличие		О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) - отсутствует (не требуется)						
	Доля мест для колясочников	> = 2%		К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	> = 1,2 м		К		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	> = 2		Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		К		
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	наличие	Г,У		не требуется

5.2. Санузел для инвалидов						
	Санузел	наличие	отсутствует	К, О, С	установка	
	Знак доступности помещения	наличие	отсутствует	К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	отсутствует	С	установка	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	1,0	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	отсутствует	К	установка	
	Кабины для инвалидов:		отсутствует		установка	
	количество кабин	> 1 шт.		К, О		
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		
	габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м		К, О, С		
	габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м		К, О, С		
	Унитаз:					
	опорные поручни	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	откидные поручни <*>	наличие	отсутствует	К	установка	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ 1,2 м	отсутствует	К	установка	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствует	О	установка	
	Раковина:					
	высота раковины	0,75 - 0,85 м	0,8	К, О		
	опорный поручень	наличие	отсутствует	О	установка	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <*>	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30$ x 0,85 м	отсутствует	К	установка	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствует	О	установка	
	Зеркало поворотное	наличие	отсутствует	К, О	установка	

	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикально й формы	отсутствует	К	установка	
	Душевые:					
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	отсутствует	К, О	не требуется	
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	отсутствует	К, О	не требуется	
	опорный поручень	наличие	отсутствует	К, О	не требуется	
	Система тревожной сигнализации	наличие	отсутствует	К, О, С	не требуется	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	Надписи:	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы:	наличие		К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3 - 1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	отсутствует	С	установка	
	высота размещения	1,3 - 1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		С		
	на кнопках управления лифта	наличие		С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие		С		

Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствует	Г	установка	
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствует	С, Г	установка	
Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	отсутствует	К	установка	
Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствует	С	установка	
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	отсутствует	С	установка	
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	отсутствует	Г, С	установка	
Малогобаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствует	К, С, О, Г	установка	
Индукционная система:	наличие	отсутствует	Г	установка	
стационарная	наличие	отсутствует	Г	установка	
переносная	наличие	отсутствует	Г	установка	

7. Выводы

1. Территория

- 1.1. Заменить калитку на главном входе, части тротуара.
- 1.2. Установить информацию об объекте.
- 1.3. Установить знак парковочного места для транспорта инвалидов.

2. Входная группа

- 2.1. Установить кнопку, переговорное устройство для вызова персонала.
- 2.2. Расширить входную площадку.
- 2.3. Заменить бликующие поверхности на информационных вывесках, использовать контрастный цвет шрифта.
- 2.4. Установить тактильные указатели.
- 2.5. Установить на лестнице поручни с двух сторон на высоте 0,9 м с горизонтальными нетравмирующими окончаниями.

2.6. Заменить поручни, не соответствующие нормативным требованиям. Выполнить маркировку крайних ступеней. Установить пандус, заменить существующий пандус на пандус с нормативным уклоном, выполнить нескользкое покрытие, расширить промежуточную площадку, установить на пандусе поручни с двух сторон на высоте 0,7 м и на высоте 0,9 м. Установить минипандус.

3. Пути движения

3.1. Установить поручни на лестнице с двух сторон на высоте 0,9 м с горизонтальными нетравмирующими окончаниями.

3.2. Заменить поручни, не соответствующие нормативным требованиям.

3.3. Выполнить маркировку крайних ступеней.

3.4. Выполнить ремонт лестничного марша.

3.5. Установить пандус, заменить существующий пандус на пандус с нормативным уклоном, выполнить нескользкое покрытие, установить на пандусе поручни с двух сторон на высоте 0,7 м и на высоте 0,9 м.

3.6. Установить места отдыха с подлокотниками и спинкой (часть мест).

3.7. Установить ограждение выступов в зону движения (на высоте от 0,7 до 2,2 м)

4. Зоны обслуживания

Обустроить место обслуживания, удобное для инвалидов на кресле-коляске: пониженный прилавок, стол с высотой столешницы 0,85 м и возможностью подъезда под рабочую поверхность для кресла-коляски. Установить тактильные таблички у дверей кабинетов со стороны ручки на высоте 1,4-1,5 м.

Приложения: 1. _____

2. _____

3. _____

Ведущий специалист
комитета по вопросам семьи,
опеки, и попечительства
администрации муниципального района Борский
Самарской области

Директор
ГБОУ ООШ с.Заплавное



Т.А. Попова



И.Л. Самбольский